



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ,  
БОРИСОГЛЕБСКОМУ И ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНАМ  
152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.rostov@mail.ru  
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4852) 79-09-01

152151, г. Ростов, ул.

Бебеля, д. 20а

(место составления акта)

«5» февраля 2020 г.

(дата составления акта)

«09» час «00» мин

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 4

«30» января 2020 г по адресу/адресам: Ярославская область, Ростовский район, с. Татищев  
Погост, д. 10а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Ростовского,  
Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов по пожарному надзору Зверева О.А. №4 от  
14 января 2020г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной  
безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального образовательного учреждения Татищевская основная общеобразовательная  
школа (МОУ ТАТИЩЕВСКАЯ ООШ)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с \_\_ час. 00 мин. до \_\_ час. 00 мин. Продолжительность \_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 дней / часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ростовскому,  
Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам, 152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, т.  
(48536)61257

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

юридическое лицо уведомлено о проведении проверки посредством направления распоряжения по  
электронной почте организации 14.01.2020 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

г. №

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор ОНДиПР по Ростовскому, Орисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Новожилов Максим Валерьевич, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МОУ Татищевская ООШ Старикова Ирина Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание МОУ Татищевская ООШ расположено по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с. Татищев Погост, д. 10 А. Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1. одноэтажное, деревянное здание 1935 г., общая площадь здания 575,1 кв.м, кровля шифер по деревянной обрешетке. Здание школы 5 степени огнестойкости. Электрifiцировано 220В, отопление центральное. Выполнен замер сопротивления изоляции эл.проводки заключение соответствует. Ответственные за пожарную безопасность своевременно проходят обучение по пожарно-техническому минимуму. Помещения школы оборудованы АПС и СОУЭ, а также обеспечены первичными средствами пожаротушения. Все работники проходят противопожарный инструктаж. Инструкции по мерам пожарной безопасности разработаны в соответствии с нормами.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе мероприятия по надзору выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Здание школы не оборудовано огнетушителями согласно выбора типа и расчета необходимого количества огнетушителей в соответствии с пунктами 468, 474 ППР в РФ и приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 465	

	Не согласована со структурным подразделением территориального органа МЧС России специальная программа пожарно-технического минимума обучения мерам пожарной безопасности.	ст.1, ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; п.6, 39, 53 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645	
3	Не ведется специальный журнал произвольной формы учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 478	

– выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

– нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

\_\_\_\_\_  
Копия предписания № 044

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор ОНДиПР по Ростовскому и Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Новожилков Максим Валерьевич  
«5» Февраля 2020г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)  
«5» Февраля 2020г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:  
(4852)79-09-01